

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Липецк, ул. Московская, д. 16, тел./факс 22-89-02
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Липецку
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Липецк, ул. Московская, д. 16, тел./факс 22-89-26
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 107/1/25

по устранению нарушений требований
пожарной безопасности

МДОУ детский сад комбинированного вида № 25

Заведующей Ворфоломеевой Нелли Борисовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области Артюшкина С.А. N 107 от «01» июня 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «06» июня 2016 г. по «17» июня 2016 г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области майором внутренней службы

Силаковой Викторией Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку.

зданий и помещений МДОУ детский сад комбинированного вида № 25, расположенных по адресу:

г. Липецк, ул. Боевой проезд, 39а, ул. Одоевского, 5, ул. Кузминская, 6б

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Ворфоломеевой Н.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пунктов	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	оборудовать извещателями автоматической пожарной сигнализации помещение сарая, находящегося на территории детского сада, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Боевой проезд, 39а, ул. Одоевского, 5, ул. Кузминская, 6б	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	До 20.01.2017г.	
2. W	произвести расчет по категориям помещений складского и производственного назначения по	гл.5,8 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент	До 20.01.2017г.	

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной
деятельности по г. Липецку УНД Силакова В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"17" июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" " 20 г.

Телефон доверия 22-88-60





(должность, фамилия, инициалы)